

Gantrup Vandværk
Gantrupvej 12
8752 Østbirk
Att.: Martin Scharling
Rapportnr.: AR-18-CA-00706641-01
Batchnr.: EUDKVE-00706641
Kundenr.: CA0005395
Modt. dato: 24.08.2018

Analyserapport

Prøvested: Gantrup Vandværk - Ledningsnet - 74738 - V20007000 / 4609000499
Udtagningsadresse: Ryvej 63, 8752 Østbirk
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 24.08.2018 kl. 08:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BS1
Analyseperiode: 24.08.2018 - 28.08.2018

Prøvemærke:	køkkenhane					
Lab prøvenr:	80418735	Enhed	Kravværdier ** Min. Max.	DL.	Metode	Urel (%)
Mikrobiologi						
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml	i.m.	1	ISO 7899-2:2000	0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	2	CFU/ml	200	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 975 af 27. juni 2018.

Kopi til:

Horsens Kommune , Kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 4, 8700 Horsens

28.08.2018

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 975 af 27. juni 2018.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.